

**Показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча»  
по передаче электрической энергии по сетям  
расположенным на о.Шумейка г.Энгельс  
за апрель-июнь 2011 г.**

Договор оказания услуг по передаче Электрической энергии	Договор №80355 от 04.05.2008 г.оказания услуг по передаче электрической энергии, Заключенный с ОАО «МРСК Волги».
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования постановления регулирующего органа об установлении тарифа	Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 мая 2007 г. №7/5 об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ВНИПИгаздобыча».
Сведения о пропускной способности электрической сети	Кабельная линия АСБ-70 напряжением 10 кВ. Протяженность КЛ 900 метров. Трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ.
Зона деятельности сетевой организации	Передача электрической энергии по сетям, расположенным на о.Шумейка Энгельского района для электроснабжения баз отдыха: б/о «Озон» ОАО «Жировой комбинат» б/о «Восход» ЗАО «Волга – Техникс»
Количество принятой электроэнергии в сеть	16910 кВт ч
Количество отпущенной электроэнергии потребителям	9768 кВт ч
Собственное потребление	6431 кВт ч
Нормативные потери	711 кВт ч
Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях	В 2010 г. проведена реконструкция трансформаторной подстанции в части замены трансформатора мощностью 160 кВт на трансформатор мощностью 100 кВт.
Техническое состояние электрических сетей	Аварийные ситуации за период апрель – июнь отсутствовали. Техническое обслуживание электрических сетей выполняется по договору технического обслуживания №005/11 ООО «САРЭНЕРГОСТРОЙ»
Наличие объема свободной для присоединения электрической мощности	Свободная электрическая мощность для подключения потребителей отсутствует ввиду полной загруженности трансформаторной подстанции.

Главный энергетик

Чупшев А.Ю.