

Показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча»
по передаче электрической энергии по сетям
расположенным на о.Шумейка г.Энгельс
за июль-сентябрь 2011 г.

Договор оказания услуг по передаче Электрической энергии	Договор №80355 от 04.05.2008 г.оказания услуг по передаче электрической энергии, Заключенный с ОАО «МРСК Волги».
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования постановления регулирующего органа об установлении тарифа	Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 мая 2007 г. №7/5 об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ВНИПИгаздобыча».
Сведения о пропускной способности электрической сети	Кабельная линия АСБ-70 напряжением 10 кВ. Протяженность КЛ 900 метров. Трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ.
Зона деятельности сетевой организации	Передача электрической энергии по сетям, расположенным на о.Шумейка г.Энгельс для электроснабжения баз отдыха: б/о «Волна» ОАО «БАТ СТФ» б/о «Озон» ОАО «Жировой комбинат» б/о «Восход» Максименко К.В.
Количество принятой электроэнергии в сеть	34993 кВт ч
Количество отпущенной электроэнергии потребителям	24089 кВт ч
Собственное потребление	9152 кВт ч
Нормативные потери	1752 кВт ч
Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях	В 2010 г. проведена реконструкция трансформаторной подстанции в части замены трансформатора мощностью 160 кВт на трансформатор мощностью 100 кВт.
Техническое состояние электрических сетей	Аварийные ситуации за период июль – сентябрь отсутствовали. Техническое обслуживание электрических сетей выполняется по договору технического обслуживания №005/11 ООО «САРЭНЕРГОСТРОЙ»
Наличие объема свободной для присоединения электрической мощности	Свободная электрическая мощность для подключения потребителей отсутствует ввиду полной загруженности трансформаторной подстанции.

Главный энергетик

Чупшев А.Ю.