

Показатели деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча»  
по передаче электрической энергии по сетям  
расположенным на о.Шумейка г.Энгельс  
за октябрь-декабрь 2011 г.

Договор оказания услуг по передаче Электрической энергии	Договор №80355 от 04.05.2008 г.оказания услуг по передаче электрической энергии, Заключенный с ОАО «МРСК Волги».
Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования постановления регулирующего органа об установлении тарифа	Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 25 мая 2007 г. №7/5 об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ВНИПИгаздобыча».
Сведения о пропускной способности электрической сети	Кабельная линия АСБ-70 напряжением 10 кВ. Протяженность КЛ 900 метров. Трансформаторная подстанция 100/10/0,4 кВ.
Зона деятельности сетевой организации	Передача электрической энергии по сетям, расположенным на о.Шумейка г.Энгельс для электроснабжения баз отдыха: б/о «Волна» ОАО «БАТ СТФ» б/о «Озон» ОАО «Жировой комбинат» б/о «Восход» Максименко К.В.
Количество принятой электроэнергии в сеть	32037кВт ч
Количество отпущенной электроэнергии потребителям	18597 кВт ч
Собственное потребление	12087 кВт ч
Нормативные потери	1357 кВт ч
Техническое состояние электрических сетей	Аварийные ситуации за период октябрь – декабрь отсутствовали. Техническое обслуживание электрических сетей выполняется по договору технического обслуживания №005/11 ООО «САРЭНЕРГОСТРОЙ»
Наличие объема свободной для присоединения электрической мощности	Свободная электрическая мощность для подключения потребителей отсутствует ввиду полной загруженности трансформаторной подстанции.

Главный энергетик

Чупшев А.Ю.